



47403515

Virštinkinis schuko lizdas su dangteliu, IP55, Berker, pilkas matinis

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 4011334404217

Schuko lizdas virštinkinis su dangteliu IP55 Berker W.1. Darbinė temperatūra: -15... 30 °C. Pagamintas iš termoplasto. Plotis: 76 mm. Aukštis: 76 mm. Gylis: 63,1 mm. RAL 7021 - antracitas/pilka matinė.

ETIM duomenys:

Modelis	Kontaktligzda CEE 7/3 (F tips)
Šiuo metu perjungiantis į N neutralią padėtį	Ne
Apsauginis kontaktas	Zemėjuma klipi
Aktyvių kaištelių skaičius (apvalus)	2
Aktyvių kaiščių skaičius (plokštuma)	0
Su signaline lempa	Ne
Vienetų skaičius	1
Modulinės konstrukcijos modulių skaičius	1
Bendras perjungiamųjų lizdų skaičius	0
Fazių skaičius	1
Įspaudas / rodmuo	Nav
Jungties tipas	Skrūvėjams spailis
Su vyrius turinčiu dangčiu	Taip
Su vaikų apsauga	Ne
Etiketės vietos / informacijos paviršius	Ne
Spalva	Pelėks
RAL numeris (gretimas)	7011
Metalo spalva	Ne
Permatomas	Ne
Užrakinamas	Ne
Išmetimo mechanizmas	Ne
Izoliuotas montavimas	Taip
Su funkcijos apšvietimu	Ne
Su orientacijos apšvietimu	Ne
Apsauga nuo per didelės įtampos	Ne
Apsauga nuo grandinės gedimo	Ne
Su miniatiūriniu saugikliu	Ne
Specialus energijos tiekimas	Nav įpaša barošanas avota
Montavimo metodas	Virsma montāža
Tvirtinimo tipas	Montāža ar skrūvi
Medžiaga	Plastmasas
Medžiagos kokybė	Cits
Be halogeno	Taip
Paviršiaus apdorojimas	Neapstrādāts
Paviršiaus tipas	Mets
Antibakterinis apdorojimas	Ne
Su ciklo praėjimo funkcija	Ne
Kilpų skaičius	1
Su įjungimo / išjungimo jungikliu	Ne
Jungiklio operatoriaus spalva	Pelėks

Sukamas centrinis įdėklas	Ne
Nominali srovė	16 A
Nominali įtampa	250 V
Dažnio diapazonas	50 Hz - 60 Hz
Nominali gedimo srovė	16 mA
Tinka apsaugos laipsniui (IP)	IP55
Smūgio stiprumas	IK05
Įrenginio plotis	76 mm
Įrenginio aukštis	76 mm
Įrenginio gylis	63 mm
Mažiausias įmontuoto įrenginio gylis	0 mm
Suderinamas su "Apple HomeKit"	Ne
Suderinamas su "Amazon Alexa"	Ne
Suderinamas su "Google Assistant"	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Su "Wi-Fi" signalo kartotuvu	Nė
Su įmontuotu "Bluetooth" garsiakalbiu	Nė
Sunkioms sąlygoms pagal VDE	Ne
Atitinka JK statybos taisyklių M dalį	Ne

Patvirtinimai / ženklėjimas:

