



BASSET3409V

Ryhmäkeskus IP44 pinta In=35A, JSK 3xC10A+6xC16A, 1xVVSK

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410034274058

Sähkönumero: 3427405

Ryhmäkeskus IP44. Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 9 kpl, vikavirtasuojakytkin (4-nap. 30 mA 25A). Keskuksessa on kalvotiivisteet, tuuletustulppa sekä läpivientiaihiot ylä- ja alapäädyssä. HUOMIO! Keskusta ei saa asentaa ulos. Kun keskus asennetaan kosteaan tilaan tai olosuhteisiin, joissa esiintyy suuria lämmönvaihteluja: 1. on käytettävä tuuletustulppaa (toimitetaan keskuksen mukana) 2. kaapelit on tuotava koteloon alakautta

ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä	9
Suorien lähtöjen määrä	3
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	6
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	1
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	40 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:illa (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	6
Tietoliikennekäyttöön	ei
Liesiryhmä	ei ole
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	ei
Sisältää pistorasian	ei
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Korkeus	427 mm
Leveys	310 mm
Syvyys	151 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	kyllä
Lukittava	ei

Hyväksynät / merkinnät:

