



BASSET3818V

### Ryhmäkeskus IP44 pinta In=50A, JSK 9xC10A+9xC16A, 2xVVSK

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410034274140

**Sähkönumero:** 3427414

Ryhmäkeskus IP44. Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 18 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Keskuksessa on kalvotiivisteet, tuuletustulppa sekä läpivientiaihiot ylä- ja alapäädyssä. HUOMIO! Keskusta ei saa asentaa ulos. Kun keskus asennetaan kosteaan tilaan tai olosuhteisiin, joissa esiintyy suuria lämmönvaihteluja: 1. on käytettävä tuuletustulppaa (toimitetaan keskuksen mukana) 2. kaapelit on tuotava koteloon alakautta

#### ETIM-tiedot:

Asennustapa	pinta-asennus
Vaiheiden lukumäärä	3
Suojaus	johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus- / automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä	18
Suorien lähtöjen määrä	6
Valaistusryhmien määrä	0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä	12
Vikavirtajohdonsuojien määrä	0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä	2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä	0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä	0
Suojaus pääkytkimellä	kyllä
Pääkytkimen napojen määrä	3
Pääkytkimen nimellisvirta	80 A
Syötön suojaava etukoje VVSK	ei
Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt	kyllä
Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK	ei
Syötön suojaus 2:lla VVSK:illa (2 VVSK:ta etukojeina)	ei
Varatila moduulikojeille	3
Tietoliikennekäyttöön	ei
Liesiryhmä	ei ole
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi	ei
Sisältää pistorasian	ei
Soittokellomuuntajalla	ei
Ylijännitesuojaus	ei
Laskuri	ei
Kotelon/suojuksen materiaali	muovi
Kotelointiluokka (IP)	IP44
Korkeus	552 mm
Leveys	310 mm
Syvyys	151 mm
Laajennusmahdollisuus	kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja	kyllä
Lukittava	ei

Hyväksynät / merkinnät:

