



COLLIE3806P631T+PRGYVP

### Mittauskeskus IP34, ylijännitesuojalla, pinta-asennukseen, In 50A, 1-T

**Tuotemerkki:** UTU

**GTIN:** 6410034263489

**Sähkönumero:** 3426348

Mittauskeskus IP34, ylijännitesuojalla. Asennus pinta-asennukseen, pylvääseen (3426290) tai jalustalle (3426391). Nimellisvirta 50A. 1-tariffi. Keskus varustettu 32A kojevastakkeella ja nelinapaisella vaihtokytkimellä. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Varustettu varistori-tyyppin ylijännitesuojalla Hager SPN900. Huom! Ylijännitesuojan varistoripatruunat on irrotettava eristysvastusmittauksen ajaksi. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.

### ETIM-tiedot:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Nimellisvirta                         | 50 A          |
| Mittariristikkojen määrä              | 1             |
| Tariffikäskyliikkeitä paikkojen määrä | 0             |
| Alapuolisella kytkentätilalla         | puristimilla  |
| Asennustapa                           | pinta-asennus |
| Materiaali                            | [EV000160]    |
| Moduulirivien määrä                   | 1             |
| Kenttien lukumäärä                    | 1             |
| Asennuslevyllä                        | kyllä         |
| Kotelointiluokka (IP)                 | IP3X          |
| Leveys                                | 450 mm        |
| Korkeus                               | 950 mm        |
| Syvyys                                | 160 mm        |
| Upotusleveys                          | 0 mm          |
| Upotuskorkeus                         | 0 mm          |
| Upotussyvyys                          | 0 mm          |

### Hyväksynnot / merkinnät:

