



SETTER3418V

Ryhmäkeskus IP30, uppoasennukseen, In 35A

Tuotemerkki: UTU

GTIN: 6410033324143

Sähkönumero: 3332414

Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen, ovella. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 18 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Uputusaukko 315x595x87 mm.

ETIM-tiedot:

| | |
|---|--|
| Asennustapa | uppoasennus |
| Vaiheiden lukumäärä | 3 |
| Suojaus | johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/ automaattijohdonsuoja |
| Ryhmien kokonaismäärä | 18 |
| Suorien lähtöjen määrä | 6 |
| Valaistusryhmien määrä | 0 |
| Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä | 12 |
| Vikavirtajohdonsuojien määrä | 0 |
| Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä | 2 |
| Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä | 0 |
| Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä | 0 |
| Suojaus pääkytkimellä | kyllä |
| Pääkytkimen napojen määrä | 3 |
| Pääkytkimen nimellisvirta | 40 A |
| Syötön suojaava etukoje VVSK | ei |
| Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt | kyllä |
| Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK | ei |
| Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina) | ei |
| Varatila moduulikojeille | 3 |
| Tietoliikennekäyttöön | ei |
| Liesiryhmä | 3-vaihe |
| Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi | kyllä |
| Sisältää pistorasian | ei |
| Soittokellomuuntajalla | ei |
| Ylijännitesuojaus | ei |
| Laskuri | ei |
| Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
| Kotelointiluokka (IP) | IP30 |
| Korkeus | 631 mm |
| Leveys | 348 mm |
| Syvyys | 90 mm |
| Laajennusmahdollisuus | kyllä |
| Läpinäkyvä kansi/suoja | ei |
| Lukittava | ei |

Hyväksynät / merkinnät:

