



UDBDQ12

### Valurasia teräksestä putkiahioin lattiarasioiden mitoitus Q12 asennukseen

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 4012740029537  
**Sähkönumero:** 14

Valurasia teräksestä putkiahioin lattiarasioiden mitoitus Q12 asennukseen. Teräslevystä valmistettu valurasia

Teräslevystä valmistettu lattialaatikko, jossa on lattialaatikko, 4 x kierretappi M8, 4 x lukkomutteri M8, 1 x maadoituskaapeli 300 mm, asennussuojalevy, asennuskansi. Soveltuu Q12-koon syöttöyksiköiden ja kasettien asennukseen. Esileimatut sisäänvientiaukot sivuseinissä ja pohja tyhjille putkille (16 x M20; 12 x M25). Voidaan asentaa korkeusjatkeen Q12. Testattu standardien DIN EN 50085-1 ja DIN EN 50085-2-2 mukaan.

#### ETIM-tiedot:

Nimellismitta	244 mm
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus	95 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu)	kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle	ei
Asennusaukko pylväälle	ei
Asennusaukon muoto	neliö
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä	12
Seinämän materiaali	teräs
Tiivisteen asennusmahdollisuus	ei
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta	kyllä
Pohjalevy	kyllä

#### Hyväksynät / merkinnät:

